

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)251-11-45

E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «г. Екатеринбург»

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел. 8 (343) 220-32-11, e-mail: otдел-006@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6-367/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 (МБОУ СОШ № 20)**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице директора Комаровой Татьяны Анатольевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО «г. Екатеринбург» по пожарному надзору Калинина В.П. от «02» ноября 2016 года, № 6-367, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

17.11.2016 с 10 час. 30 мин. по 13 час. 40 мин. Продолжительность 3 час. 10 мин.

23.11.2016 с 12 час. 00 мин. по 12 час. 50 мин. Продолжительность 0 час. 50 мин.

02.12.2016 с 11 час.00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому р-ну) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления Гредина Юлия Анатольевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 (МБОУ СОШ № 20) , г.Екатеринбург, ул. Инженерная, 44**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Зам. директора по АХЧ МБОУ СОШ №20 Островской Н.В.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Пожарные шкафы размещения средств пожаротушения выполнены	184-ФЗ «О техническом регулировании»	15.12.2017	

	из горючих материалов (деревянные) 1 учебный корпус	ст. 46, ГОСТ 51844-2001 п.5.20 ⁹		
2	Отделка путей эвакуации выполнена с применением материалов с неустановленными характеристиками пожарной опасности (1 учебный корпус: линолеум на 3-м этаже около каб. химии; 2 учебный корпус: панели МДФ около столовой, деревянная рейка и клеевой потолок в холле основного входа)	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, СНИП 21-01-97 п. 6.25*	15.12.2017	
3	Не проведена огнезащитная обработка штор в актовом зале 1 учебного корпуса	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	15.12.2017	
4	Помещения 2 учебного корпуса, эксплуатирующиеся НОУ "ТОП-Класс", не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (коридор, часть кабинетов)	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, НПБ 110-03 п.3, таблица 1	15.12.2017	
5	Отсутствует второй эвакуационный выход из обеденного зала столовой	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, СНИП 21-01-97* п. 6.12*	15.12.2017	
6	Ширина дверного проема (выход из столовой) выполнена менее нормативной 1.2м (по факту 1.06м)	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, СНИП 21-01-97* п.6.16	15.12.2017	
7	Ширина дверей эвакуационных выходов с этажей на лестничную клетку (2 учебный корпус лестница № 2) выполнена менее нормативной 1.2м (по факту 0.9м)	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, СНИП 21-01-97* п.6.16	15.12.2017	
8	Помещения склада (около столовой) не отделены от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНИП 21-01-97 п.7.4, 5.14	15.12.2017	
9	В полу на путях эвакуации (переход между 1 и 2 учебными корпусами) допущен перепад высоты менее 45 см. В месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46, СНИП 21-01-97* п.6.28*	15.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому р-ну) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления Гредина Юлия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» декабря 2016 г.



М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«02» декабря 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99